

**Proposta (tipo A)
N°1 intervento al termine della stagione di riscaldamento**

Periodo (aprile/luglio)

- Pulizia della camera di combustione lato aria e fumi per aspirazione , soffiatura con aria compressa e lavaggio finale della stessa con eventuali prodotti dedicati.
- Asporto e Raccolta dei residui della combustione.
- Pulizia bruciatore
- **Analisi della combustione finalizzata al rilevamento del rendimento dei generatori e ottenere il miglior funzionamento in termini di risparmio energetico come previsto dalle normative vigenti**
- Verifica mediante il menù “informazioni” di eventuali blocchi. (se presente)
- Verifica mediante il menù “errori” di eventuali guasti.(se presente)
- Verifica mediante il menù “parametri” delle corrette impostazioni. (se presente)
- Verifica ed eventuale pulizia del condotto di aspirazione aria comburente.
- Verifica ed eventuale pulizia del condotto di evacuazione fumi.
- Verifica efficienza ed eventuale pulizia dei condotti di scarico condensa
- Pulizia generica centrale termica.
- Controllo dell’integrità e del corretto funzionamento delle apparecchiature del generatore (pompa, gruppo elettrodi, guarnizioni, ecc.)
- Aggiornamento del libretto di centrale o d’impianto.
- Compilazione e rilascio allegato F/G
- Espletamento della pratica di autocertificazione impianto con comunicazione al C.U.R.I.T. (catasto impianti termici) contributo economico regionale escluso.