

Proposta (tipo B) N°3 interventi

1° INTERVENTO (settembre/ottobre)

- Controllo e prove preliminari a freddo e a caldo dell'impianto prima dell'inizio del periodo di riscaldamento
- controllo e taratura dell'impianto di termoregolazione

2° INTERVENTO (dicembre/gennaio)

- Controllo generale dello stato di funzionamento dell'impianto tramite tecnico abilitato
- **Analisi della combustione finalizzata al rilevamento del rendimento dei generatori e ottenere il miglior funzionamento in termini di risparmio energetico come previsto dalle normative vigenti**
- Taratura bruciatore se necessario
- Verifica mediante il menù “informazioni” di eventuali blocchi. (se presente)
- Verifica mediante il menù “errori” di eventuali guasti.(se presente)
- Verifica mediante il menù “parametri” delle corrette impostazioni. (se presente)
- Aggiornamento del libretto di centrale (trascrizione dati analisi fumi)

3° INTERVENTO (maggio/agosto)

- Pulizia della camera di combustione lato aria e fumi per aspirazione , soffiatura con aria compressa e lavaggio finale della stessa con eventuali prodotti dedicati.
- Asporto e Raccolta dei residui della combustione.
- Pulizia bruciatore.
- Verifica mediante il menù “informazioni” di eventuali blocchi. (se presente)
- Verifica mediante il menù “errori” di eventuali guasti.(se presente).
- Verifica mediante il menù “parametri” delle corrette impostazioni. (se presente).
- Verifica ed eventuale pulizia del condotto o griglia di aspirazione aria comburente.
- Verifica ed eventuale pulizia del condotto di evacuazione fumi.
- Verifica efficienza ed eventuale pulizia dei condotti di scarico condensa
- Controllo dell'integrità e del corretto funzionamento delle apparecchiature presenti in centrale.
- Pulizia generica centrale termica.
- Compilazione e rilascio allegato F/G
- Aggiornamento del libretto di centrale
- Custodia e aggiornamento dei documenti della centrale presso la nostra sede.
- Espletamento della pratica di autocertificazione impianto con comunicazione al C.U.R.I.T. (catasto impianti termici) contributo economico regionale escluso.